



評定書（工法等）

申込者	株式会社トヨーアサノ	代表取締役社長	植松	泰右
	日本コンクリート工業株式会社	代表取締役社長	塚本	博様
	日本ヒューム株式会社	代表取締役社長	増渕	智之様
	三谷セキサン株式会社	代表取締役社長	三谷	進治様
	児玉コンクリート工業株式会社	代表取締役社長	児玉	桜様
	ジャパンパイル株式会社	代表取締役	黒瀬	晃様
	會澤高圧コンクリート株式会社	代表取締役社長	會澤	祥弘様
	株式会社アオモリパイル	代表取締役	地代所	久恭様
	旭化成建材株式会社	代表取締役社長	山越	保正様
	麻生商事株式会社	代表取締役会長	栗尾	城三郎様
	NC貝原コンクリート株式会社	代表取締役社長	上野	保尚様
	沖縄テクノクリート株式会社	代表取締役社長	仲本	幸平様
	カワノ工業株式会社	代表取締役	河野	和明様
	九州高圧コンクリート工業株式会社	代表取締役社長	掛林	誠文様
	東海コンクリート工業株式会社	代表取締役	石黒	幸文様
	東北ポール株式会社	代表取締役社長	只野	恵二様
	東洋コンクリート株式会社	代表取締役	伊集	朝章様
	株式会社ナルックス	代表取締役社長	高岡	哉史司郎様
	日研高圧平和キドウ株式会社	代表取締役	米盛	智弘昌平様
	日本海コンクリート工業株式会社	代表取締役社長	新谷	正憲志行夫
	日本高圧コンクリート株式会社	代表取締役社長	小笠原	範哲健一様
	株式会社日本ネットワークサポート	代表取締役	片岡	一昌孝直脩
	富士コン株式会社	代表取締役	酒井	宣生嘉渡比邊
	藤村クレスト株式会社	代表取締役社長	藤村	嘉渡比邊
	豊州パイル株式会社	代表取締役	山村	一昌孝直脩
	ホクコンマテリアル株式会社	代表取締役	惠美	宣生嘉渡比邊
	株式会社北雄産業	代表取締役社長	佐藤	一昌孝直脩
	北海道コンクリート工業株式会社	代表取締役社長	仲野	宣生嘉渡比邊
	前田製管株式会社	代表取締役社長	前田	一昌孝直脩
	マナック株式会社	代表取締役	高橋	宣生嘉渡比邊
	山崎パイル株式会社	代表取締役	渡邊	一昌孝直脩
	リウコン株式会社	代表取締役社長	嘉	宣生嘉渡比邊

件名 トリプルプレートジョイント (T·P JOINT: 接続プレート・嵌合方式無溶接継手) の性能
(杭径 300~1200mm)

令和5年9月8日付けで評定の申し込みのあった本件については、下記のとおり評定申込事項に係る技術的基準に適合しているものと評定します。

なお、本評定書の有効期間は、本評定日より令和11年1月29日までとします。

令和5年11月10日



記

1. 評定申込事項

本件は、「基礎ぐいの機械式継手評定方針（平成 29 年 12 月 15 日）」に係る評定の申込みがなされたものである。

2. 評定の区分

更新

3. 評定をした構造方法等

別紙 1 のとおり

4. 評定の内容

(1) 方法

本評定は、基礎評定委員会（委員長：安達俊夫）において、申込者から提出された資料に基づき審査を行ったものである。

(2) 審査内容

別紙 2 のとおり

5. 備考

本評定は、設計・施工・品質管理等が適切に行われることを前提に、提出された資料に基づいて行ったものであり、個々の製品の製造並びに工事等の実施過程及び実施結果の適切性は評定の範囲に含まれていない。本継手に使用する接続ボルト（JIS B 1051 に規定される強度区分 10.9 のボルト）については、本評定用に許容応力度の基準強度として 700N/mm^2 並びに材料強度の基準強度として 700N/mm^2 の数値が国土交通大臣により指定されることを前提としている。